

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 24KA0123631402

第 1 页共 3 页

Page of

客户名称:

Name of Customer

武汉承试电力工程有限公司

客户地址:

Address of Customer

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路84号光谷光电产业园6栋

计量器具名称:

Name of Instrument

SF6气体检漏仪

规格/型号:

Type/Specification

UHV-630

制造单位:

Manufacturer

武汉特高压电力科技有限公司

出厂编号:

Serial No

2402326

管理编号:

Regulation Number

/



批准人

Approved by

唐宇峰

职务

Post

工程师

委托日期

Received Date

2024 年 04 月 04 日
Year Mon Day

校准日期

Calibration Date

2024 年 04 月 05 日
Year Mon Day

核验员

Checked by

刘永红

签发日期

Issue Date

2024 年 04 月 06 日
Year Mon Day

校准员

Calibrated by

于世

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室

Add: Xili Shahexi Road No.5298,BaiwongR&Dcentre,Building1,

11F,room1110,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China

邮编 (POST): 518057

电话 (Tel): 0755-26718332

E-mail: ad@zztest.com.cn

传真 (Fax): 0755-26544550

网址 (Web): <http://www.zztest.com.cn>

校准说明

Directions of Calibration

证书编号: 24KA0123631402

第 2 页共 3 页

Certificate No.

Page of

1. 本证书校准结果只与被校准仪器有关, 带“*”号的校准项目或参数不在本公司试验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment, Calibration items or paramenter with “*” is beyond the scope of our laboratory accreditation.

2. 本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibartion.

JJF1263-2010-六氟化硫检测报警仪校准规范

3. 本次校准检测所使用的主要计量标准器具:

Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号 Description/Model	不确定度或最大允差或准确 度等级 Uncertainty/Accuracy Class Maximum Permissible Errors	设备编号 Certificate No	证书号/溯源单位 CertificateNo/Traceality to	有效日期 Due Date
动态配气仪	$U_{rel}=1.2\%, k=2$	65579	RYJ202230271 华南国家计量测试中心	2024-8-22

4. 校准/检测地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration/inspection.

校准地点: 本公司实验室

Operation Location.

环境条件: 温度: 23.5℃ 湿度: 65%RH

Operation Environment.

5. 建议下次校准日期为: 2025 年 04 月 04 日

Next calibration date is recommended.

6. 校准结果: 所校准项目符合技术要求/Calibrated project meets technical requirements Calibration results.

校准结果

Results of Calibration

证书编号: 24KA0123631402

第3页共3页

Certificate No.

Page of

1. 外观检查:

符合

2. 示值误差:

标气浓度 (%)	测量值 (%)	相对误差 (%)	允许误差 (%)	结论 (P/F)
20.2	20.3	1.0	± 10	P
40.2	40.4	0.5	± 10	P
60.1	60.4	0.5	± 10	P
80.5	80.8	0.4	± 10	P

3. 重复性:

0.50%

技术要求: $\leq 3.0\%$

4. 响应时间:

11.2s

技术要求: $\leq 30s$ 

备注 (Notes) :

1. 本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 k 。
The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

 $U_{rel}=0.5\%$, $k=2$

2. 依据 (Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)